



DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE Nr 016/2021

1. Producent:

Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A.
ul. Łochowska 69
86-005 Białe Błota
Polska

2. Nazwa wyrobu:

**OGNIOSZCZELNA SKRZYNIKA POŁĄCZENIOWA
typu OSP-185**

3. Opis wyrobu:

Ognioszczelna skrzynka połączeniowa typu OSP-185 stanowi wyodrębniony element osprzętu sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1000 V i przeznaczona jest do:

- przelotowego połączenia górniczych elektroenergetycznych kabli i przewodów oponowych z żyłami pomocniczymi o przekroju żył roboczych do 185 mm² i pomocniczych o przekroju do 10 mm²,
- przelotowego połączenia i wykonania jednego odgałęzienia, górniczych kabli/przewodów oponowych o przekroju żył roboczych do 185 mm².

Oznaczona jest znakiem:



certyfikat badań typu WE: **KDB 08ATEX211X** wydany przez Główny Instytut Górnictwa, Jednostka Notyfikowana nr 1453 - Jednostka Certyfikująca Zespół Certyfikacji Wyrobów KD „Barbara” 43-190 Mikołów ul. Podleska 72

4. Zgodność z wymaganiami:

Deklarujemy, iż powyższy produkt jest zgodny z postanowieniami następującej dyrektywy:

**DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/34/UE
z dnia 26 lutego 2014 r.**

w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej.

Producent na podstawie w/w certyfikatu oraz po przeprowadzonej analizie kolejnych edycji norm deklaruje, iż wyrób spełnienia wymagania następujących norm zharmonizowanych:

- PN-EN IEC 60079-0:2018 (EN IEC 60079-0:2018),
- PN-EN 60079-1:2014 (EN 60079-1:2014)

Powyższa deklaracja dotyczy wszystkich wyrobów OSP-185 wyprodukowanych od dnia jej podpisania
**NINIEJSZA DEKLARACJA ZOSTAŁA WYDANA NA WYŁĄCZNĄ
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA**

Prezes Zarządu

Mariusz Bednarski

Białe Błota 06.07.2021 r.