



DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE Nr 030/2021

1. Producent:

Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A.
ul. Łochowska 69
86-005 Białe Błota
Polska

2. Nazwa wyrobu:

**PRZECIWWYBUCHOWY TERMOSTAT z KAPILARĄ
typu PTK**

3. Opis wyrobu:

Przeciwwybuchowe Termostaty z Kapilarą typu PTK stanowią wyodrębniony element osprzętu sieci elektrycznej i przeznaczone są do utrzymania żądanej temperatury ustawionej pokrętkiem wewnątrz obudowy (ośrodka w/przy którym umieszczona jest kapilara) poprzez naprzemienne załączenie i wyłączenie dwóch par styków. Do styków podłączone mogą być np. przewody grzewcze (w celu podniesienia temperatury) lub np. wentylator (w celu obniżenia temperatury) lub innych urządzeń regulujących temperaturę o napięciu znamionowym do 250V.

Oznaczenie:



II 2G Ex db eb IIC T6 Gb



II 2D Ex tb IIIC T80°C Db

certyfikat badań typu WE: **OBAC 15 ATEX 0259X** wydanym przez: Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. 44-122 Gliwice, ul. Toruńska 27 Jednostka Notyfikowana nr 1461

4. Zgodność z wymaganiami:

Deklarujemy, iż powyższy produkt jest zgodny z postanowieniami następującej dyrektywy:

**DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/34/UE
z dnia 26 lutego 2014 r.**

w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej.

Producent na podstawie w/w certyfikatu oraz po przeprowadzonej analizie kolejnych edycji norm deklaruje, iż wyrób spełnienia wymagania następujących norm zharmonizowanych:

- PN-EN IEC 60079-0:2018 (EN IEC 60079-0:2018),
- PN-EN 60079-1:2014 (EN 60079-1:2014),
- PN-EN 60079-7:2016 (EN 60079-7:2015),
- PN-EN 60079-31:2014 (EN 60079-31:2014)

Powyższa deklaracja dotyczy wszystkich wyrobów PTK wyprodukowanych od dnia jej podpisania
**NINIEJSZA DEKLARACJA ZOSTAŁA WYDANA NA WYŁĄCZNĄ
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA**

Prezes Zarządu

Mariusz Bednarski

Białe Błota 06.07.2021 r.