



DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE Nr 019/2021

1. Producent:

Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A.
ul. Łochowska 69
86-005 Białe Błota
Polska

2. Nazwa wyrobu:

Ognioszczelna skrzynka zabezpieczeniowa typu OSZ-25

3. Opis wyrobu:

Ognioszczelne skrzynki zabezpieczeniowe typu OSZ-25 przeznaczone są do pracy w instalacjach elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 230/400V lub 500 V do zabezpieczenia sieci elektroenergetycznych. Wyposażone zostały w aparaty zabezpieczające (wyłączniki nadprądowe lub podstawy bezpiecznikowe z bezpiecznikami), których zadaniem jest przerwanie przepływu prądu w obwodzie, w którym pojawiło się przeciążenie lub zwarcie

Oznaczenie:

CE 1453  I M2 Ex db I Mb
II 2G Ex db IIB T6 Gb

Oznaczenia zgodnie z certyfikatem badań typu WE: **OBAC 13 ATEX 0029X** wydanym przez: Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. 44-122 Gliwice, ul. Toruńska 27 Jednostka Notyfikowana nr 1461

4. Zgodność z wymaganiami:

Deklarujemy, iż powyższy produkt jest zgodny z postanowieniami następującej dyrektywy:

**DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/34/UE
z dnia 26 lutego 2014 r.**

w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej.

Producent na podstawie w/w certyfikatu oraz po przeprowadzonej analizie kolejnych edycji norm deklaruje, iż wyrób spełnienia wymagania następujących norm zharmonizowanych:

- PN-EN IEC 60079-0:2018 (EN IEC 60079-0:2018),
- PN-EN 60079-1:2010 (EN 60079-1:2007),

Powyższa deklaracja dotyczy wszystkich wyrobów OSZ-25 wyprodukowanych od dnia jej podpisania
**NINIEJSZA DEKLARACJA ZOSTAŁA WYDANA NA WYŁĄCZNĄ
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA**

Prezes Zarządu


Mariusz Bednarski

Białe Błota 06.07.2021 r.